

**Информация о выполнении настоящего предписания № 66 от 24 апреля
2023 года в отношении МОУ Оковецкая средняя общеобразовательная
школа**

1. В нарушение гл.2 п.2.5.2. СП 2.4.3648-2() «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении класса ИЦШ имеются отдельные мелкие дефекты отделки пола (отслоение покраски).

Нарушение устранено. Отслоение краски в ИЦШ устранено.

2. В нарушение гл.2. п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" не обеспечены горячей водой умывальные перед обеденным залом, туалеты для детей на 2 этаже школы

Нарушение устранено. Умывальные перед обеденным залом, туалеты для детей на 2 этаже школы обеспечены горячей водой.

3. В нарушение гл.2 п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах русского языка, иностранного языка, химии, в туалетах для девочек и мальчиков на 2 этаже остекление окон выполнено не из цельного стекла, имеются трещины, иные повреждения целостности стекла

Нарушение В ЧАСТИ КАСАЕМОГО БУДУТ УСТРАНЕНЫ по мере приобретения необходимого материала.

4. В нарушение гл.2 п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» имеющиеся вентиляционные установки (местная принудительная вытяжная вентиляция из кабинетов химии, физики, пищеблока) не обследованы с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха, результаты инструментальных измерений не представлены

Нарушение устранено— проведено обследование вентиляционных установок с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха. Имеется акт обследования.

5. В нарушение гл.2 п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна в помещениях учебного класса кабинета химии, ориентированные на

южную сторону, не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы с длиной не ниже уровня подоконника

Нарушение устранено.

Кабинет химии оборудован регулируемыми тканевыми шторами.

6. В нарушение гл.2 п.2.8.5. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" потолочные источники искусственного освещения имеют разное светоизлучение в учебных кабинетах математики, физики, лаборантской кабинета химии

Нарушение устранено.

Кабинеты имеют однородное светоизлучение.

7. В нарушение гл.2 п. 2.4.62 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке не весь инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах

Нарушение устранено. Приобретён инвентарь с меткой объёма.

8. В нарушение гл. 2 п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на пищеблоке используется технологическое оборудование (мясорубка), поверхность которой имеет признаки коррозии металла, вышеуказанные дефекты затрудняют мойку и дезинфекцию технологического оборудования.

Нарушение устранено. Признаки коррозии металла на мясорубке устранены.

9. В нарушение требований гл. 2 п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения» не осуществляется производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (в частности, не проводятся лабораторные исследования и испытания).

Проведены испытания питьевой воды.

ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ЗАМЕЧАНИЯ В ЧАСТИ КАСАЕМОГО БУДУТ УСТРАНЕНЫ.

10. Выявлено несоблюдение требований к знаку о запрете курения табака.

Нарушение устранено. На дверях в санитарный узел пищеблока школы размещен знак о запрете курения, графическое изображение которого соответствует требованиям к знаку о запрете курения, утвержденным приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 февраля 2021 г.

Директор школы:

Петричиц И.С.

Дата: «29» мая 2023 года